




## ANEXO No. 5 - EXTINTORES

- Dos (2) extintores no se encuentran identificados individualmente y se encuentran ubicados en el piso 4 (Centro de Control de BRT cerca al punto ecológico) y en el Piso 5 (Cerca de la Enfermería - Sofá).





Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 4	Centro de Control de BRT cerca al punto ecológico	No registra	
Piso 5	Cerca de la Enfermería - Sofá	No registra	

- El extintor con código 402, ubicado en el piso 4 (Centro de Control de BRT, al lado derecho Pantalla Principal), no cumple con el nivel de presión requerido.





Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 4	Centro de Control de BRT, al lado derecho Pantalla Principal	402	

## ANEXO No. 5 - EXTINTORES

• Ocho(8) extintores no se encuentran libres de obstrucciones


Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 4	Entrada al Centro de Control de Buses detrás de los PC	408	
Piso 4	Cerca de la impresora esquina Centro de Control BRT	400	
Piso 5	Cerca al puesto de Yorlady Mora y Jose Soto	509	
Piso 5	En Correspondencia	508	

## ANEXO No. 5 - EXTINTORES




Piso 5	Cerca de la Enfermería - Sofá	No registra	
Piso 6	Cerca de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones (SAUC)	609	
Piso 6	Cerca de la impresora de la DTMA y el puesto de Gabriel Grimaldo	614	
Piso 7	Vigilancia Recepción	707	

## ANEXO No. 5 - EXTINTORES




- El Extintor con código 409, ubicado en el piso 4 (Entrada costado sur DT Buses), no se encuentra señalizado.

Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 4	Entrada costado sur DT Buses	409	


- Seis (6) Extintores se encuentran sin demarcación o demarcados parcialmente

Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 2	Entrada Costado Norte / Cerca a Impresora	203	
Piso 4	En la salida del centro de control de Buses al lado de la camilla	404	
Piso 4	Cerca de la impresora esquina Centro de Control BRT	400	

## ANEXO No. 5 - EXTINTORES

Piso 4	Cerca al Punto Ecológico, por la entrada hacia los baños DT Buses	410	
Piso 4	DT Buses - Cerca de la Cafetería	415	
Piso 6	Cerca de la impresora de la DTMA y el puesto de Gabriel Grimaldo	614	

- Dos (2) extintores, con código 403 (Centro de Control de BRT debajo del Reloj) y 600 (Al lado de la Oficina del Director de TIC) se encuentran sin base que los aisle del suelo.

Piso	Ubicación	Código del Extintor	Registro Fotográfico
Piso 4	Centro de Control de BRT debajo del Reloj	403	

## ANEXO No. 5 - EXTINTORES

Piso 6

Al lado de la Oficina del Director de  
TIC

600

